

**LETTERA n. 944 del 17/11/1997**

*Prot. n. 944(56)71.10*

**Oggetto: Unità funzionali e di controllo ad elettronica complessa per impianti funiviari;  
modifica dei parametri e/o tarature mediante trasmissione da stazione diversa.**

Con la ministeriale n. 191(56)71.10 del 22 marzo 1996 questa Divisione ha espresso il proprio parere negativo circa la possibilità di modificare e/o tarare i parametri di funzionamento delle unità di stazione mediante dispositivi di programmazione posti in stazioni diverse.

Nel ribadire quanto sopra, si evidenzia che detto divieto è riferito anche agli impianti costruiti prima del 22 marzo 1996.

Pertanto gli impianti che fossero dotati dei dispositivi atti a permettere la modifica e/o taratura dei parametri di funzionamento mediante intervento da postazione remota dovranno essere modificati in modo da escludere in modo permanente detta possibilità.

Si richiede inoltre di trasmettere a questa Sede l'elenco degli impianti dotati della suddetta possibilità di intervento.

**IL DIRETTORE DI DIVISIONE REGGENTE**

(dr ing. Pierpaolo SIAZZU)